



महाराष्ट्र



शासन



उपसंचालक, आरोग्य सेवा(परिवहन), पुणे.

दूरध्वनी क्र. (वै) (०२०) २६०५८५२५	कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक (०२०) २६०५८३७३ (०२०) २६०५८९१२	उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), ८ केनडी रोड, नायडू हॉस्पिटल कंपाऊंड, पुणे- ४११ ००१ यांचे कार्यालय. कार्यालयीन फॅक्स क्रमांक : (०२०) २६०५८३७८ ई-मेल आयडी : hemopune@gmail.com
आरोग्य सेवा		
जा.क्र.आसेप/एचईएमआर /कक्ष - १२०/शितसाखळी उपकरणांच्या दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या सुटे भाग खरेदी./ २०१७-१८ /अंदाजपत्रकीय दरपत्रक मागणी/ ४०५६ /२०१८, दिनांक : १८/१/२०१८		

प्रति,

मे.

.....

.....

विषय : महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई अंतर्गत शितगृहांच्या देखभाल, दुरुस्ती, विस्तारीकरण या बाबी करिता लागणाऱ्या अत्यावश्यक सुटे भागांचे अंदाजपत्रकीय दर निश्चित करणेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत....

उपरोक्त विषयानुसार या कार्यालयास शितसाखळी उपकरणांच्या दुरुस्ती साठी लागणारे अत्यावश्यक सुटे भागांची आवश्यकता आहे. तरी, कृपया आपल्या संस्थेच्या लेटरहेडवर खाली नमूद प्रपत्र शितसाखळी उपकरणांच्या दुरुस्ती साठी लागणारे अत्यावश्यक सुटे भागांचे दर (सर्व करांसहित) अटी व शर्तीसह दिनांक २४/०१/२०१८ रोजी दुपारी २.०० पर्यंत सीलबंद लिफाफयामध्ये या कार्यालयास सादर करावयाचे आहेत. सीलबंद लिफाफयावर “ शितसाखळी उपकरणांच्या दुरुस्ती साठी लागणारे अत्यावश्यक(रेफ्रिजरेशन युनिट, सर्वा व्होल्टेज स्टॅबिलायझर, टेम्परेचर चार्ट सर्क्युलर ग्राफ रेकॉर्डर, कॉम्प्रेसर २ टन, आर २२/४०४ ,आर -१३४ अे रेफ्रिजरेशन गॅस इत्यादी) सुटे भागांचे दर पत्रक ” असा स्पष्ट उल्लेख करावा.

Sr. No.	Name Of the Spare Parts	Technical Specifications	UNIT of CALCULATION	Rate / per (Rs)
1	Refrigeration Unit	1/3 Phase, 230/ 440 volts, 50Hz, R- 404a/ 134a, 2 Ton, 5 Mtr length concern Condensing ? Evaporation unit Copper pie With Flare Fitting.	1 No	
2	Temperature Circular Chart (Graph) Recorder	1) 230 AC/Volts, 50 hz, Stepper Motor, (Synchronous Motor) 2) Chart Speed- 7Day/ revolution, Easily replaceable & disposable Fibre Tip Pen, Time Vs Process Values continuous line Graph, 3) Working condition Temp : -10 deg Centigrade To + 50deg Centigrade. 4) Response Time 1 sec	1Unit	

